

# NOTICE DE MISE EN ŒUVRE KIT DE RACCORDEMENT VMC POUR TUILE À DOUILLE MANGOUSTE



1 Déterminer le positionnement final de la tuile à douille. Enlever les tuiles du rang supérieur ainsi que la tuile voisine recouvrant la tuile à douille.



2 Positionner le manchon au centre de la tuile à douille. Le sens d'inclinaison du manchon est indiqué par 2 repères: 2 traits verticaux sur le corps du manchon (placés perpendiculairement à la douille) et 1 flèche sur la collerette (flèche positionnée en direction du faîtage).



3 Repérer le point de découpe de l'écran de sous toiture.



4 A l'aide du repère précédent, positionner la membrane et tracer sa périphérie pour déterminer l'emplacement final, puis tracer la zone de découpe au centre.



5 Découper la zone de l'écran de sous toiture repérée préalablement (à minima 155 mm de diamètre pour Mangouste 125 et à minima 175 mm de diamètre pour Mangouste 160). Fixer la membrane à l'aide de l'adhésif.



6 Suivant la configuration de pose (largeur utile), prévoir une découpe latérale de la mousse.



7 La mousse isolante peut être découpée partiellement pour épouser au mieux l'intérieur de la douille.



8 Mettre le manchon dans la tuile à douille, puis l'isolant et visser le raccord multi-diamètres. Veillez à placer le repère vers le faîtage, la collerette doit se poser correctement sur la douille. Fixer temporairement le collier de serrage autour du raccord.



9 Positionner le kit à l'endroit prévu. Vérifier le bon contact de la collerette sur la tuile à douille. Si besoin tourner le manchon.



10 Vérifier la bonne étanchéité entre la membrane et l'isolant. Si nécessaire, décoller la membrane et la replacer correctement.



11 Positionner la grille anti intrusion et fixer la lanterne avec un mastic de collage sur la tuile à douille.



12 Le kit est désormais prêt à être raccordé à la gaine. Dans le cadre d'un raccordement gaine sur le diamètre 160mm, il est impératif de découper le diamètre 125mm du raccord jusqu'au pas de vis.



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

**Siège Social**

65 Chemin du Moulin Carron

BP 40021

69571 DARDILLY Cedex

Tél.: (33) 04 72 52 02 72

Fax: (33) 04 72 17 08 54